



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

«23» ноября 2018 г. 14 ч. 00 м.

№ 5951-Р-ПЛ-А/1.7

Пятигорск

об административном правонарушении

Государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Апанасенко Валерий Геннадьевич составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) на объектах Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №76 города Ставрополя, по адресу: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «23» ноября 2018 г. в «14» часов «00» минут в области электроэнергетики, а именно:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	Основные электрические схемы не утверждены ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.8.6.
2	Отсутствуют надписи на предохранителях указывающие номинальный ток плавкой вставки.	ПТЭЭП п. 2.2.20.

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. ____ ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс).

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (гражданине, должностном лице):